常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

样品编号：260901　　（共5页　第3页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	白龙潭水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002（Ⅱ类）	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	320	CFU/100ml	/
02	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2023 6.2	100	CFU/100ml	≤2000
03	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	70	CFU/100ml	/
04	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	360	CFU/ml	/
05	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.05
06	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
07	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	0.008	mg/L	≤0.05
08	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
09	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.00005
10	硒	GB/T5750.6-2023 10.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
11	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.041	mg/L	≤1.0
13	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.13	mg/L	≤10
14	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	14.1	度	/
15	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	5.76	NTU	/
16	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	/
17	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	有	描述	/
18	pH值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.75（25℃）	/	6~9
19	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.027	mg/L	/
20	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.30
21	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.10
22	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
23	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
24	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	2.39	mg/L	≤250
25	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.08	mg/L	≤250
26	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	92	mg/L	/
27	总硬度（以$CaCO_3$计）	GB/T5750.4-2023 10.1	135	mg/L	/
28	高锰酸盐指数（以02计）	GB/T5750.7-2023 4.1	1.72	mg/L	≤4
29	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 12.1	<0.002	mg/L	≤0.002
30	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 13.2	<0.025	mg/L	≤0.2
31	氨氮（以NH_3-N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	0.087	mg/L	≤0.5
32	总磷	GB11893-89	0.0261	mg/L	≤0.1

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

样品编号：260901　　（共5页　第4页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	白龙潭水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002（Ⅱ类）	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
33	总氮	HJ636-2012	1.03	mg/L	≤0.5
34	石油	GB/T5750.7-2023 6.2	<0.005	mg/L	≤0.05
35	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	6.58×10^{-4}	mg/L	≤0.06
36	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	2.42×10^{-4}	mg/L	/
37	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	5.04×10^{-4}	mg/L	/
38	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	/
39	水温	GB13195-91	24	℃	/
40	五日生化需氧量（BOD_5）	GB/T5750.7-2023 5.1	2.0	mg/L	≤3
41	溶解氧	GB7489-87	6.8	mg/L	≤6
42	化学需氧量（COD）	HJ828-2017	7	mg/L	≤15
43	硫化物	GB/T5750.5-2023 9.1	0.008	mg/L	≤0.1
	（以下空白）				

备注	

编　制：赵兮君　　审　核：郑悦芳　　检测机构（公章）

签　发：李燕萍　　签发日期：2026.9.15

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

样品编号：260902

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	白龙潭水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
06	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.047	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.15	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.017	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	4.00×10^{-4}	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	2.80×10^{-3}	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.326	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.14	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.65（25℃）	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.070	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	2.51	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.15	mg/L	≤250

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

样品编号：260902　　（共5页　第4页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	白龙潭水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	100	mg/L	≤1000
30	总硬度（以$CaCO_3$计）	GB/T5750.4-2023 10.1	120	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数（以O_2计）	GB/T5750.7-2023 4.1	0.96	mg/L	≤3
32	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.90	mg/L	≥0.3
	（以下空白）				

备注	

编　制：赵灼君　　审　核：[illegible]　　检测机构（公章）

签　发：李燕萍　　签发日期：2026.9.15

常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

样品编号：260903　　（共5页　第3页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	谢家堰水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002（Ⅱ类）	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	180	CFU/100ml	/
02	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2023 6.2	80	CFU/100ml	≤2000
03	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	40	CFU/100ml	/
04	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	310	CFU/ml	/
05	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.05
06	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
07	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	0.007	mg/L	≤0.05
08	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
09	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.00005
10	硒	GB/T5750.6-2023 10.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
11	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.055	mg/L	≤1.0
13	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.20	mg/L	≤10
14	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	39	度	/
15	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	28.2	NTU	/
16	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	/
17	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	有	描述	/
18	pH值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.49（25℃）	/	6~9
19	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.020	mg/L	/
20	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.30
21	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.10
22	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
23	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
24	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	2.86	mg/L	≤250
25	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	10.12	mg/L	≤250
26	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	81	mg/L	/
27	总硬度（以$CaCO_3$计）	GB/T5750.4-2023 10.1	85	mg/L	/
28	高锰酸盐指数（以02计）	GB/T5750.7-2023 4.1	2.91	mg/L	≤4
29	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 12.1	<0.002	mg/L	≤0.002
30	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 13.2	<0.025	mg/L	≤0.2
31	氨氮（以NH_3-N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	0.078	mg/L	≤0.5
32	总磷	GB11893-89	0.0207	mg/L	≤0.025

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

样品编号：260903

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	谢家堰水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002（Ⅱ类）	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
33	总氮	HJ636-2012	0.71	mg/L	≤0.5
34	石油	GB/T5750.7-2023 6.2	<0.005	mg/L	≤0.05
35	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	4.78×10^{-4}	mg/L	≤0.06
36	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	2.00×10^{-4}	mg/L	/
37	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	3.73×10^{-4}	mg/L	/
38	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	/
39	水温	GB13195-91	24	℃	/
40	五日生化需氧量（BOD_5）	GB/T5750.7-2023 5.1	1.9	mg/L	≤3
41	溶解氧	GB7489-87	6.7	mg/L	≤6
42	化学需氧量（COD）	HJ828-2017	8	mg/L	≤15
43	硫化物	GB/T5750.5-2023 9.1	0.007	mg/L	≤0.1
	（以下空白）				

备注	

编　制：赵炜君　　审　核：郑越海　　检测机构（公章）

签　发：李燕萍　　签发日期：2026.9.15

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

样品编号：260904

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	谢家堰水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
06	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.059	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.27	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.013	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	3.29×10^{-4}	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	1.88×10^{-3}	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.246	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.28	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.35（25℃）	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.064	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	2.98	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	10.25	mg/L	≤250

检测专用章

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

样品编号：260904　　（共5页　第4页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	谢家堰水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	90	mg/L	≤1000
30	总硬度（以$CaCO_3$计）	GB/T5750.4-2023 10.1	77	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数（以O_2计）	GB/T5750.7-2023 4.1	1.66	mg/L	≤3
32	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.73	mg/L	≥0.3

（以　下　空　白）

备　注	

编　制：赵妙君　　审　　核：邓超荷　　检测机构（公章）

签　发：李燕萍　　签发日期：2026.9.15

常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

样品编号：260905 （共5页 第3页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	客运车站	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	客运车站管网末梢水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
06	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.050	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.17	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.018	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	4.42×10^{-4}	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	3.09×10^{-3}	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.350	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.25	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.50（25℃）	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.073	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	2.56	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.20	mg/L	≤250

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

样品编号：260905　　（共5页　第4页）

委检单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	客运车站	样品数量	5000ml×1，500ml×1，250ml×1
样品名称	客运车站管网末梢水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-9-8	收样日期	2026-9-8	检测日期	2026-9-8～2026-9-14
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	103	mg/L	≤1000
30	总硬度（以$CaCO_3$计）	GB/T5750.4-2023 10.1	121	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数（以O_2计）	GB/T5750.7-2023 4.1	1.25	mg/L	≤3
32	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.80	mg/L	≥0.05
	（以下空白）				

备注	

编　制：赵力君　　审　核：郭超英　　检测机构（公章）

签　发：李燕萍　　签发日期：2026.9.15

常德津市北控城乡水务有限公司水质综合月报表

（2026年9月）

填报单位：常德津市北控水质监测中心

项目		出厂水							管网水						原水	
		浑浊度 (NTU)	游离余氯 (mg/L)	细菌总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	氨（以N计） (mg/L)	耗氧量 COD_{Mn} (mg/L)	全分析	浑浊度 (NTU)	游离余氯 (mg/L)	细菌总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耗氧量 COD_{Mn} (mg/L)	全分析	浑浊度 (NTU)	全分析
本月数	检测项次	434	434	62	62	62	62	66	36	36	36	36	36	33	62	86
	合格项次	434	434	62	62	62	62	66	36	36	36	36	36	33	——	86
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	——	100
累计数	检测项次	3814	3814	546	546	546	546	599	324	324	324	324	324	297	546	774
	合格项次	3814	3814	546	546	546	546	599	324	324	324	324	324	297	——	774
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	——	100
本月最高值		0.33	1.59	0	0	0.078	1.95	——	0.71	0.86	3	0	1.85	——	28.2	——
本月最低值		0.10	0.52	0	0	<0.020	0.82	——	0.20	0.05	0	0	1.07	——	4.59	——
本月平均值		0.19	0.93	0	0	0.038	1.26	——	0.45	0.60	0.19	0	1.26		9.04	——
本年平均值		0.18	0.62	0.24	0	0.046	1.41	——	0.46	0.29	0.44	——	1.24	——	11.51	——
综合合格率		100%							100%							
备注																

单位负责人：李燕萍　　制表：郑迎鸽　　填报日期：2026年9月30日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App